



HŐ-ÉS LÉGTECHNIKA

innovációs kft.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet, és a 275/2013 (VII. 16) Korm. sz. rendelet szerint.

Jelen nyilatkozat igazolja, hogy a Nemzeti Műszaki Értékelésben rögzített terméket a követelményeknek megfelelően gyártották.

Nyilatkozunk, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a teljesítményjellemzőkben foglaltak.

Rendszerazonosító:

CPR/FAP-S01

A termék gyártója:

Hő és Légtechnika Innovációs Kft.

8000 Székesfehérvár, Neumann János utca 1.

Tel.: +3630/2152354

mail: info@holegtechnika.hu

A terméktípus egyedi azonosító kódja: FENSTER AIR Plus S 01

A termék rendeltetési célja: Lakóterek friss levegő utánpótlása homlokzati nyílászárók szerkezetén keresztül. Gázkészülékek légellátására alkalmas

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: AVCP rendszer: 3.

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett típusvizsgálatok: ÉMI Kht. 1113 Budapest, Diószegei út 37. Notified body: 1415

NMÉ száma: A 96/2014

A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Termékjellemző	Jellemző érték	Értékelési módszer
Légáteresztés* $\Delta p = 10$ Pa	pozitív: 45,7 m ³ /h	MSZ EN 1026:2001
	negatív: 46,9 m ³ /h	
Légáteresztés* $\Delta p = 100$ Pa	pozitív: 147,3 m ³ /h	MSZ EN 12207:2007
	negatív: 143,8 m ³ /h	
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN ISO 11925-2:2011 MSZ EN 13501-1:2010

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A visszavonásig.

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma: 2017. október 13.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Székesfehérvár, 2017.10.13.

HŐ ÉS LÉGTECHNIKA INNOVÁCIÓS

Kft.

2800 Tatabánya, Székesfehérvár utca 16.

Adószám: 23977554-2-11

Cégi szám: 11 09 020643

ügyvezető igazgató

*(Rovarrács és Esővető nélkül)